



VAADE Vaate suund joonise pinnaga risti.
Kujutatud neelu sümmeetriline pool

MÄRKUSED

1. Lõikeriistade areng on teinud võimalikuks sirgelt lõigatud kivikatte serva katuse neelu juures.
2. Enamjaolt, kui ei ole tegu ajastutruu restaureerimisega, võiks muinsuskaitsealuste hoonete kivikattuste neeludel kasutada lõigatud serva.
3. Katusekivid neelu servades tuleks vajadusel kinnitada klambritega või soovitatavalt, kruvidega. Avad kruvide paigaldamiseks puurida kivisse vibratsioonita. Kasutada elastseid tihendseibe. Kolmnurksed servakivid peaksid olema kinnitatud vähemalt kahe kruviga, kusjuures kruvide omavaheline kaugus peaks olema võimalikult suur (jõuõlg!). Juhul kui kruvidega fikseeritav tükk on nii väike, et roovini ei küündi, tuleks see toetada täiendavale puidust alusklotsile.
4. Neelupleki ülespööratud serv vajutada, vajadusel, kivi toetuskohas maha.
5. Neelu servakivide toetamiseks võib kasutada ka spets. serva tihendeid või spets. tihendusmörti.
6. Neelu plekk paigaldatakse roovitise peale, vajadusel paigaldada neelule tihendam roovitist.
7. Esitatud lahendus sobitatakse projektlahendusega ja kooskõlastada MKA-ga.
8. Neelu lahendus peab sobima räästalahendusega.

MK9-1

KATUS Soojustusega kivikatuse neel

M 1:10